



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3

Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010

web: www.dsparad.ro, e-mail: dspj.ar@rdslink.ro

Operator date cu caracter personal nr.34651



romania2019.et

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC

ARAD Str. E.GOJDU Nr. 11 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3308-3314

Data:26.08.2019

Al probei de APĂ RETEA

Prezentată SUSAN ALIN

Comandă analiză microbiologică 914 AUTOCONTROL

Proveniența SC TERMOCONSTRUCT SA SEBIS

Data recoltării 22.08.2019 ora:07.30; 07.50; 08.15; 08.30; 09.30; 09.05; 08.55

Data intrării în laborator 22.08.2019 ora 12.00

Id proba	Felul sursei si Locul recoltarii	Numar de colonii/ml		Bacterii Coliforme/ 100ml	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/ 100ml
		La 22grC	La 37grC			
3308	Iesire rezervor Sebis	18	15	0	0	0
3309	Iesire rezervor Salajeni	25	20	0	0	0
3310	Iesire rezervor Buteni	31	27	0	0	0
3311	Iesire rezervor Chisindia	28	20	0	0	0
3312	Iesire rezervor Bârsa	41	24	0	0	0
3313	Iesire rezervor Hodis	37	30	0	0	0
3314	Iesire rezervor Cuied	42	36	0	0	0

Valoare admisă:

Bacterii Coliforme/100ml : 0

Escherichia Coli/100ml : 0

Enterococ/100ml : 0

Numar de colonii : nici o modificare anormala

PROBELE AU FOST ANALIZATE CONFORM STAS:

1. GERMENI TOTALI : STAS SR EN ISO 6222 :2004

2. BACTERII COLIFORME : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

3. E.COLI : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

4. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBELE AU FOST RECOLTATE CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 (Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologică)

PROBELE PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUATI

CORESPUND LEGII PRIVIND CALITATEA APEI Nr 458/2017 MODIFICATĂ SI
COMPLETATĂ DE LEGEA 311/2004

Medic primar laborator

Dr.Petrușel Ioan



BA 19- 01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.