



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI ARAD**

310036 ARAD, str. Andrei Șaguna, nr.1-3  
tel. 0257-254438 ; fax:0257-230010

e-mail:dspj.ar@rdslink.ro; web site: www.dsparad.ro

**LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC**  
ARAD Str. E.GOJDU Nr. 11 Tel. 0257-280719

**Buletin de analiză Nr. 9-15**

Al probei de APA POTABILA

Prezentată SUSAN ALIN

Comandă analiză microbiologică 2, AUTOCONTROL

Proveniența S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A., Sebis

Data recoltării 03.01.2018 ora 08.30,08.45,09.05, 09.25,10.20,10.05,09.10

Data intrării în laborator 03.01.2018 ora 12.00

Achitat cu f.f. 96101/03.01.2018 cu o.p.

Nr.	Felul sursei si Locul recoltarii	Numar de colonii/ml		Bacterii Coliforme /100ml	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/ 100ml
		La 22grC	La37grC			
9	Ieșire rezervor Sebis	12	8	0	0	0
10	Ieșire rezervor Salajeni	21	15	0	0	0
11	Ieșire rezervor Buteni	30	12	0	0	0
12	Ieșire rezervor Chisindia	24	10	0	0	0
13	Ieșire rezervor Barsa	21	27	0	0	0
14	Ieșire rezervor Hodis	35	22	0	0	0
15	Ieșire rezervor Cuied	20	32	0	0	0

Valoare admisă:

Bacterii Coliforme/100ml :

Escherichia Coli/100ml : 0

Enterococ/100ml : 0

Numar de colonii : nici o modificare anormala

PROBELE A U FOST ANALIZATE CONFORM STAS:

1. GERMENI TOTALI : STAS SR EN ISO 6222 :2004

2. BACTERII COLIFORME : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

3. E.COLI : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

4. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBELE AU FOST RECOLTATE CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei  
Prelevare pentru analiza microbiologică)

PROBELE PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUATI

**CORESPUND** LEGII PRIVIND CALITATEA APEI Nr 458/2002 MODIFICATA SI  
COMPLETATA DE LEGEA 311/2004

Dr. Maghiar Cornel

Data: 09.01.2018

BA 19-MB 01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate

