



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: dspj.ar@rdslink.ro
Operator date cu caracter personal nr.34651



LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
ARAD Str. E.GOJDU Nr. 11 Tel. 0257-280719

Buletin de analiză Nr. 1420-1426

Al probei de APA POTABILA
Prezentată SUSAN ALIN
Comandă analiză microbiologică 354, AUTOCONTROL
Proveniența S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A., Sebis
Data recoltării 18.04.2018 ora 07.45,08.10,08.50, 08.30,09.45,09.30, 09.15
Data intrării în laborator 18.04.2018 ora 12.00
Achitat cu f.f. 59644718.04.2018 cu o.p.

Nr.	Felul sursei si Locul recoltarii	Numar de colonii/ml		Bacterii Coliforme /100ml	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/ 100ml
		La 22grC	La37grC			
1420	Iesire statie tratare Sebis	12	7	0	0	0
1421	Ieșire rezervor Salajeni	21	30	0	0	0
1422	Ieșire rezervor Buteni	27	22	0	0	0
1423	Ieșire rezervor Chisindia	18	15	0	0	0
1424	Ieșire rezervor Barsa	24	20	0	0	0
1425	Ieșire rezervor Hodis	35	30	0	0	0
1426	Ieșire rezervor Cuied	29	35	0	0	0

Valoare admisă: Bacterii Coliforme/100ml :
Escherichia Coli/100ml : 0
Enterococ/100ml : 0
Numar de colonii : nici o modificare anormala

PROBELE A U FOST ANALIZATE CONFORM STAS:

1. GERMEI TOTALI : STAS SR EN ISO 6222 :2004
2. BACTERII COLIFORME : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015
3. E.COLI : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015
4. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBELE AU FOST RECOLTATE CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 (Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologică)

PROBELE PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUATI **CORESPUND** LEGII PRIVIND CALITATEA APEI Nr 458/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA DE LEGEA 311/2004

Medic primar laborator clinic
Dr. Maghiar Cornel



BA 19-MB 01
Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate

Data: 23.04.2018