



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD**  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: dspj.ar@rdslink.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651



**LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE**  
**IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC**  
ARAD Str. E.GOJDU Nr. 11 Tel. 0257-280719

Buletin de analiză Nr. 2159-2165

Al probei de APA POTABILA

Prezentată SUSAN ALIN

Comandă analiză microbiologică 622 AUTOCONTROL

Proveniența S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A., Sebis

Data recoltării 19.06.2018 ora 07.45,08.00,08.20, 08.50,10.05,09,45, 09.20

Data intrării în laborator 19.05.2018 ora 12.00

Achitat cu f.f. 966697/19.05.2018 cu o.p.

Nr.	Felul sursei și Locul recoltării	Numar de colonii/ml		Bacterii Coliforme /100ml	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/ 100ml
		La 22grC	La37grC			
2159	Ieșire stație tratare Sebis	10	12	0	0	0
2160	Ieșire rezervor Salajeni	20	28	0	0	0
2161	Ieșire rezervor Buteni	30	19	0	0	0
2162	Ieșire rezervor Chisindia	27	42	0	0	0
2163	Ieșire rezervor Barsa	30	34	0	0	0
2164	Ieșire rezervor Hodis	29	35	0	0	0
2165	Ieșire rezervor Cuied	30	27	0	0	0

Valoare admisă:

Bacterii Coliforme/100ml :

Escherichia Coli/100ml : 0

Enterococ/100ml : 0

Numar de colonii : nici o modificare anormala

PROBELE A U FOST ANALIZATE CONFORM STAS:

1. GERMEI TOTALI : STAS SR EN ISO 6222 :2004

2. BACTERII COLIFORME : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

3. E.COLI : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

4. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002


PROBELE AU FOST RECOLTATE CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologică)

PROBELE PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUATI **CORESPUND** LEGII PRIVIND CALITATEA APEI Nr 458/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA DE LEGEA 311/2004

Medic primar laborator clinic

Dr. Maghiar Cornel

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 516441



BA 19-MB 01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate

Data: 25.06.2018