



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: dspj.ar@rdslink.ro
Operator date cu caracter personal nr.34651



LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
ARAD Str. E.GOJDU Nr. 11 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3306-3312

Al probei de APĂ RETEA
Prezentată SUSAN ALIN
Comandă analiză microbiologică 1024 AUTOCONTROL
Proveniența SC TERMOCONSTRUCT SA SEBIS
Data recoltării 19.09.2018 ora 07.55 ;08.10 ;08.45 ;09.05 ;10.05 ; 09.50 ; 09.35
Data intrării în laborator 19.09.2018 ora 12.00

Id proba	Felul sursei si Locul recoltării	Numar de colonii/ml		Bacterii Coliforme/ 100ml	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/ 100ml
		La 22grC	La 37grC			
3306	Iesire rezervor Sebis	20	14	0	0	0
3307	Iesire rezervor Salajeni	30	27	0	0	0
3308	Iesire rezervor Buteni	25	34	0	0	0
3309	Iesire rezervor Chisindia	29	42	0	0	0
3310	Iesire rezervor Barsa	40	31	0	0	0
3311	Iesire rezervor Hodis	33	29	0	0	0
3312	Iesire rezervor Cuied	30	29	0	0	0

Valoare admisă: Bacterii Coliforme/100ml : 0
Escherichia Coli/100ml : 0
Enterococ/100ml : 0
Numar de colonii : nici o modificare anormala

PROBA A FOST ANALIZATA CONFORM STAS:


1. GERMENI TOTALI : STAS SR EN ISO 6222 :2004
2. BACTERII COLIFORME : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015
3. E.COLI : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015
4. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA A FOST RECOLTATA CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 (Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologică)

PROBELE PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUATI

CORESPUND LEGII PRIVIND CALITATEA APEI Nr 458/2017 MODIFICATĂ SI
COMPLETATĂ DE LEGEA 311/2004

Medic primar laborator clinic
Dr. MAGHIAR CORNEL



Data:24.09.2018

BA 19-MB01
Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.