



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: dspj.ar@rdslink.ro
Operator date cu caracter personal nr.34651



LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
ARAD Str. E.GOJDU Nr. 11 Tel. 0257-280719

Buletin de analiză Nr. 2944-2950

Al probei de APA POTABILĂ

Prezentată SUSAN ALIN

Comandă analiză microbiologică 910 AUTOCONTROL

Proveniența S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A., Sebis

Data recoltării 22.08.2018 ora 07.55,08.10,08.25, 07.40,09.00,10,10 ,09.45

Data intrării în laborator 22.08.2018 ora 11.30

Achitat cu f.f. 96982/22.08.2018 cu o.p.

Nr.	Felul sursei si Locul recoltării	Numar de colonii/ml		Bacterii Coliforme /100ml	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/ 100ml
		La 22grC	La37grC			
2944	Capat retea Sebis	28	22	0	0	0
2945	Ieșire rezervor Sebis	20	15	0	0	0
2946	Ieșire rezervor Salajeni	12	10	0	0	0
2947	Ieșire rezervor Buteni	15	10	0	0	0
2948	Ieșire rezervor Chisindia	18	12	0	0	0
2949	Ieșire rezervor Barsa	22	11	0	0	0
2950	Ieșire rezervor Hodis	12	10	0	0	0

Valoare admisă:

Bacterii Coliforme/100ml :

Escherichia Coli/100ml : 0

Enterococ/100ml : 0

Numar de colonii : nici o modificare anormala

PROBELE A U FOST ANALIZATE CONFORM STAS:

1. GERMENI TOTALI : STAS SR EN ISO 6222 :2004

2. BACTERII COLIFORME : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

3. E.COLI : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

4. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBELE AU FOST RECOLTATE CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 (Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologică)

PROBELE PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUATI **CORESPUND** LEGII PRIVIND CALITATEA APEI Nr 458/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA DE LEGEA 311/2004

Medic primar laborator clinic

Dr. Petrusel Ioan

BA 19-MB 01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate

DR. MAGHIAR CORNEL
Medic primar laborator clinic
Cod 516441



Data: 28.08.2018