



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: dspj.ar@rdslink.ro
Operator date cu caracter personal nr.34651



LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC
ARAD Str. E.GOJDU Nr. 11 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3825-3831

Al probei de APĂ RETEA
Prezentată SUSAN ALIN
Comandă analiză microbiologică 1255 AUTOCONTROL
Proveniența SC TERMOCONSTRUCT SA SEBIS
Data recoltării 31.10.2018 ora 07.45 ;08.40 ;08.45 ;09.05 ;10.10 ; 09.50 ; 9.30
Data intrării în laborator 31.10.2018 ora 12.00

Id proba	Felul sursei si Locul recoltarii	Numar de colonii/ml		Bacterii Coliforme/ 100ml	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/ 100ml
		La 22grC	La 37grC			
3825	Iesire rezervor Sebis	12	7	0	0	0
3826	Iesire rezervor Salajeni	21	17	0	0	0
3827	Iesire rezervor Buteni	18	25	0	0	0
3828	Iesire rezervor Chisindia	30	21	0	0	0
3829	Iesire rezervor Barsa	27	22	0	0	0
3830	Iesire rezervor Hodis	40	31	0	0	0
3831	Iesire rezervor Cuied	35	30	0	0	0

Valoare admisă: Bacterii Coliforme/100ml : 0
Escherichia Coli/100ml : 0
Enterococ/100ml : 0
Numar de colonii : nici o modificare anormala

PROBA A FOST ANALIZATA CONFORM STAS:

1. GERMENI TOTALI : STAS SR EN ISO 6222 :2004
2. BACTERII COLIFORME : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015
3. E.COLI : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015
4. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA A FOST RECOLTATA CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 (Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologică)

PROBELE PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUATI

**CORESPUND LEGII PRIVIND CALITATEA APEI Nr 458/2017 MODIFICATĂ SI
COMPLETATĂ DE LEGEA 311/2004**

Dr Maghiar Cornel

Data:05.11.2018

BA 19-MB01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

DR. MAGHIAR CORNEL
Medic primar laborator clinic
Cod 518401

